

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

## регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.271.Н.00182

**35683**

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон» (ООО «СГБ»). ОГРН: 1143850009820. Адрес юридического лица: Россия, 666301, Иркутская область, Г САЯНСК, КВ-Л 186 (ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ ПРОМПЛОЩАДКА ТЕР.), СТР. 12. Телефон: +7 3955 34-47-00; Адрес электронной почты: info@sibmg.ru

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон» (ООО «СГБ»). ОГРН: 1143850009820. Адрес юридического лица: Россия, 666301, Иркутская область, Г САЯНСК, КВ-Л 186 (ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ ПРОМПЛОЩАДКА ТЕР.), СТР. 12. Телефон: +7 3955 34-47-00; Адрес электронной почты: info@sibmg.ru

#### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2И, помещение 1122. Телефон: 8-953-586-69-71. ОГРН: 1082468052567. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации ООО «ЦПЭ» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.271, зарегистрировано в реестре 18.04.2019 г. Ассоциацией «НСОПБ».

#### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция стеновая несущая, выполненная из плит силикатных перегородочных полнотелых СППо-М150/F50/1.8, толщиной 80 мм, выпускаемых по ГОСТ 379-2015 (связующее - клей Газобетон-Г или раствор М100). Конструкция армируется с шагом 500 мм базальтовой кладочной сеткой с ячейкой 25x25 мм. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД 2)

23.61.11.130

код ЕКПС

код ТН ВЭД

#### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий оговоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости REI 60 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при вертикальной статической нагрузке 5000 кг/пог.м. при толщине конструкции не менее 80 мм.

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №26-23/С-СК от 22.09.2023, выданный обществом с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», адрес: 660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 8А, строение 3, телефон: +7 (391) 218-19-10. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации ООО «ЦПЭ» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.271, зарегистрировано в реестре 18.04.2019 г. Ассоциацией «НСОПБ». Акт о результатах анализа состояния производства №17/НСОПБ-23 от 29.05.2023, выданный Обществом с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». Схема сертификации: 4с.

#### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологическая документация изготовителя. ГОСТ 379-2015.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.10.2023 по 22.10.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Негин

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)  
\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ

С.В. Амельчугова

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf